

Заместитель начальника финансового департамента
Кикичева Л.С.



УТВЕРЖДАЮ
Кикичева Л.С.

« 17 » 08 2022г.

А К Т
допуска в эксплуатацию общедомового прибора учета воды

Потребитель: **ООО УК «Комфорт Северо-Запад»**

по адресу: Ленинградская обл. Ломоносовский район, д. Горбунки дом 7

Проверена комплектность необходимой технической документации

Паспорта на приборы учета имеются в наличии

Показания ранее установленных узлов учета:

ХВС № ПУ

КП

ГВС № ПУ

КП

| Тип прибора, Заводской номер, год выпуска | Дата первичной / предыдущей поверки | Дата очередной поверки | Показания прибора на момент допуска | Наличие пломбы | Место установки ПУ |
|---|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Декаст СТВК 1-50 181100749 | 12.05.2022 | 12.05.2028 | Ду 50: 00646 | ХВС, Пломба: № 591 | Подвал |
| Декаст СТВК 1-15 | | | Ду 15: 01127 | ХВС, Пломба: № 591 | Подвал |

На основании изложенного прибор узла учета, установленный в помещении по указанному адресу, допускается / не допускается (ненужное зачеркнуть) к эксплуатации

ХВС: с « 17 » 08 2022 г. по « 12 » мая 2028 г.

ХВС: с « 17 » 08 2022 г. по « 12 » мая 2028 г.

Пожарно-резервная линия :

Состояние _____ Наличие пломбы _____

Прибор учета _____

Представитель АО "ИЭК" _____

Юрий Юрьевич

Об ответственности за сохранность пломб Потребитель уведомлен; при обнаружении неисправности приборов учета Потребитель обязуется немедленно сообщать в ресурсоснабжающую организацию

Абонент:

Дюмина В.А.
(Фамилия Имя Отчество)



Тел.+7 _____

(подпись)

*Бестужева В.В. / Юрис-
т, дома 7.*