

СВЕДЕНИЯ

о нормативах допустимых сбросов абонентов (лимитах на сбросы), нормативах водоотведения по составу сточных вод и требованиях к составу и свойствам сточных вод, установленных для абонента в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения

Номер и наименование канализационных выпусков	Перечень загрязняющих веществ	Допустимые концентрации загрязняющих веществ (мг/дм ³)
1	2	3
Выпуск №1	Взвешенные вещества	300
	БПК5	300
	ХПК	500
	Азот общий	50
	Фосфор общий	12
	Нефтепродукты	10
	Хлор и хлорамины	5
	Соотношение ХПК:БПК5	2,5
	Фенолы (сумма)	5
	Сульфиды (S-H ₂ S+S ₂ -)	1,5
	Сульфаты	1000
	Хлориды	1000
	Алюминий	5
	Железо	5
	Марганец	1
	Медь	1
	Цинк	1
	Хром общий	0,5
	Хром шестивалентный	0,05
	Никель	0,25
	Кадмий	0,015
	Свинец	0,25
	Мышьяк	0,05
	Ртуть	0,005
	Водородный показатель (рН)	6-9
	Температура	+40
	Жиры	50
	Летучие органические соединения (ЛОС) (в том числе толуол, бензол, ацетон, метанол, бутанол, пропанол, их изомеры и алкилпроизводные по сумме ЛОС)	20
	СПАВ неионогенные	10
	СПАВ анионные	10
Полихлорированные бифенилы (сумма ПХБ)	0,001	